

Übersicht der Schließungen (Anlage 11)

Im ILS Bereich Bayreuth/Kulmbach haben die örtlichen Brandschutzdienststellen in den TABs unter den Ziffern 6.,7.,9.,18. verbindlich festgelegt, welche Elemente der Brandmeldezentrale bzw. Objektfunkanlage mit welcher Schließung zu versehen sind. Eine Übersicht der Schließungen findet sich nachstehend:

Typ	Bayreuth-Landkreis	Bayreuth Stadt	Kulmbach-Landkreis
Feuerwehrschrüsseldepot (FSD) Innenschloss	Feuerwehrschrließung Landkreis Bayreuth Gunnebo FSD VDS-Schrließung TAA-10814	Feuerwehrschrließung Stadt Bayreuth Gunnebo FSD VDS-Schrließung RAV-833 6-1	Feuerwehrschrließung Landkreis Kulmbach Gunnebo FSD VDS-Schrließung 846 1-1 Stadt Kulmbach: 845 3-1
Freischaltelement (FSE)	Gunnebo FSE Schrließung RAX 422	Gunnebo FSE Schrließung SAA 8580 8-1	Gunnebo FSE Schrließung SAA-8570 1-1
Feuerwehrinformationszentrum (FIZ) Außenschloss	Objektschrließung (für Zugriff des Betreibers auf Laufkarten notwendig)		
Feuerwehrinformationszentrum (FIZ) (Innenschloss)	N1-„Zeiss-Ikon“ Profilhalbzylinder Typ 0532, Schlüssel-Nr.: 0363398 A/N 1		
Feuerwehrleiter	Objektschrließung (für Leiterprüfung Zugriff durch Betreiber notwendig)		
TETRA-Bedienfeld Objektfunkanlage	N1 - Zeiss-Ikon“ Profilhalbzylinder Typ 0532, Schlüssel-Nr.: 0363398 A/N 1		

Hinweis:

Die Schrließzylinder für das FSD und das FSE sind rechtzeitig ausschließlich über den Ersteller der Brandmeldeanlage bei der örtlich zuständigen Brandschutzdienststelle (siehe Anlage 7) schriftlich zu beantragen. Diese stellt dann nach Prüfung dem Ersteller eine Bestellfreigabe aus.

Alle restlichen, benötigten Schrließzylinder sind durch den Ersteller der Brandmeldeanlage selbstständig zu organisieren und zum Tag der Aufschaltung der Brandmeldeanlage zur Verfügung zu stellen.