



BMA Anbindungstest (Anlage 9)

Test der Anbindung an die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach

Objekt: _____

Teilnehmernummer: 42 _____

Wurde ein Feueralarm zweimal testweise an die ILS mittels der ÜE von vor Ort übertragen?
(zuerst Eldis, dann Annahme in der Rückfallebene nach drei Minuten – Achtung Clearingstelle
hierüber informieren!)

Werden die im Leitsystem hinterlegten Objektstammdaten bei Meldereinlauf korrekt angezeigt (inkl.
Signalisierung in der EiBa und verknüpften Erreichbarkeitsdaten – PDF)

Welche Einsatzmittelkette wurde hinterlegt

B BMA B BMA Pflegeeinrichtung B BMA Gefahrstoff

Liefert das Dispositionsergebnis einen plausiblen Vorschlag (Tageszeit, Einsatzmittel)

Liegt in der Leitstelle eine aktuelle Erreichbarkeit des Betreibers vor – Stand vom

Wurden die in der Rückfallebene (AE des Konzessionärs) hinterlegten Stammdaten bei der
zweiten Testübertragung korrekt angezeigt und bei Übertragung ins Leitsystem System getestet.

Für die Richtigkeit

Örtliche Brandschutzdienststelle

Datum Name Unterschrift

Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach

Datum Name Unterschrift

Betreiber

Datum Name Unterschrift

Konzessionär

Datum Name Unterschrift