

Übersicht der Schließungen (Anlage 11)

Im ILS Bereich Bayreuth/Kulmbach haben die örtlichen Brandschutzdienststellen in den TABs unter den Ziffern 6.,7.,9.,18. verbindlich festgelegt, welche Elemente der Brandmeldezentrale bzw. Objektfunkanlage mit welcher Schließung zu versehen sind. Eine Übersicht der Schließungen findet sich nachstehend:

| Typ | Bayreuth-Landkreis | Bayreuth Stadt | Kulmbach-Landkreis |
|---|---|---|--|
| Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) Innenschloss | Feuerwehrschießung Landkreis Bayreuth Gunnebo FSD VDS-Schießung | Feuerwehrschießung Stadt Bayreuth Gunnebo FSD VDS-Schießung | Feuerwehrschießung Landkreis Kulmbach Gunnebo FSD VDS-Schießung Stadt Kulmbach: |
| Freischaltelement (FSE) | Gunnebo FSE Schließung | Gunnebo FSE Schließung | Gunnebo FSE Schließung |
| Feuerwehrinformationszentrum (FIZ) Außenschloss | Objektschließung (für Zugriff des Betreibers auf Laufkarten notwendig) | | |
| Feuerwehrinformationszentrum (FIZ) (Innenschloss) | N1-„Zeiss-Ikon“ Profilhalbzylinder Typ 0532, Schlüssel-Nr.: 0363398 A/N 1 | | |
| Feuerwehrleiter | Objektschließung (für Leiterprüfung Zugriff durch Betreiber notwendig) | | |
| TETRA-Bedienfeld Objektfunkanlage | N1 - Zeiss-Ikon“ Profilhalbzylinder Typ 0532, Schlüssel-Nr.: 0363398 A/N 1 | | |

Hinweis:

Die Schließzylinder für das FSD und das FSE sind rechtzeitig ausschließlich über den Ersteller der Brandmeldeanlage bei der örtlich zuständigen Brandschutzdienststelle (siehe Anlage 7) schriftlich zu beantragen. Diese stellt dann nach Prüfung dem Ersteller eine Bestellfreigabe aus.

Alle restlichen, benötigten Schließzylinder sind durch den Ersteller der Brandmeldeanlage selbstständig zu organisieren und zum Tag der Aufschaltung der Brandmeldeanlage zur Verfügung zu stellen.